

Javno komunalno preduzeće "Komunalne usluge" Aleksinac



JKP "Комуналне услуге"
Алексинац

Knjaza Miloša 29, Aleksinac 18220

Kontakt;

Centrala; (018) / 804-510
Faks (018) / 804-034

e-mail : jpkkomusl2007@mts.rs
Web strana www.jpkkomusl.rs

Matični podaci;

Registarski broj : 6102632056
Matični broj : 20274328
PIB : 104937224
Šifra delatnosti : 3811

Tekući računi:

OTP banka 325-9500800011212-7 2
Inteza banka 160-274400-18
Kredi agrikol banka 330-49000382-18
Unikredit banka 170-30012866000-07
Halk banka 155-30496-90

Broj 1517/6
Datum 16.08.2017

PREDMET ; Zahtev za pojašnjenjem konkursne dokumentacije u postupku javne nabavke broj 9/2017

Zainteresovano lice u postupku javne nabavke elektroopreme i materijala broj 9/2017 uputilo je zahtev za pojašnjenjem konkursne dokumentacije, zavedene kod naručioca pod brojem 1547 od 16.08.2017.godine;

PITANJA ;

**JKP Komunalne usluge Aleksinac
Knjaza Milosa 29
18220 Aleksinac**

U Zemunu, 14.08.2017.god.

Predmet: Zahtev za dodatnim pojašnjenjem po JN 9/2017 – Oprema za ulicnu rasvetu

Postovani,

Molimo Vas da nam date dodatna objasnjenje za JN 9/2017, za sledece pozicije:

- Poz. 15 Upaljac – da li treba da se nudi upaljac za Na 70-400W ?
- Poz. 20 Sijalicno grlo E27 – koji tip, visece, za plafonjeru, sa nosacem, itd...
- Poz. 22 Osiguraci 10A – da li se misli na topljive DII ?
- Poz. 23 Osiguraci 16A – da li se misli na topljive DII ?
- Poz. 24, 25 i 26 Automatski osiguraci – da li B ili C kriva, koliko kA, jednopolni, dvopolni ili trolpolni ?
- Poz. 27 osigurac nozasti 63A – koja velicina nozastog osiguraca ? 00, 0, 1, 2 ?
- Poz. 28 Preklopnik 1-0-2 – ako je rec o grebenastoj sklopki molim vas da kazete koliko ampera, jednopolna, dvopolna ili trolpolna ?
- Poz 30 Uklopni sat – dajte nam vise tehnickih detalja o ovoj poziciji
- Poz 31 Trofazno brojilo – dajte nam vise tehnickih detalja za brojilo
- Poz 34 Metalni poklopac za ulicni metalni stub – dajte dimenziju poklopca ili stuba
- Poz 39 Elektro orman IP65 – dajte dimenzije elektro ormara, da li je metalni ili od poliestera, slobodnostojeci ili na zid ?
- Poz 40 Kleme 1x16 – mozete li nam objasniti o kakvim je klemama rec ?
- Poz 41 i 42 Zavrtanj M6x20 i M6x40 – o kakvim zavrtanjima se radi, da li su masinski, sa kakvom glavom, za srafljenje u koju podlogu ?
- Poz 44 Perforirana traka – dajte nam dimenzije perfo trake i velicinu rupe
- Poz 45 Postolje za nozaste osigurace – koja dimenzija 0, 1, 2 ili 3 ?
- Poz 46 Stezaljke ugaono zatezne – da li se misli na ugaonu zateznu stezaljku tipa Feman ili Plamen ?

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
"КОМУНАЛНЕ УСЛУГЕ"
Број 1517
16.08.2017 год.
АЛЕКСИНАЦ

ODGOVOR ;

pitanje 1;

Da, misli se na upaljač za Na 70-400W.

pitanje 2;

Traže se sa nosačem.

pitanje 3;

Ne misli se na topljive D II, u pitanju su automatski.

pitanje 4;

Ne misli se na topljive D II, u pitanju su automatski.

pitanje 5;

Tehničke karakteristike su u dopuni konkursne dokumentacije od 15.08.2017.

pitanje 6;

Tehničke karakteristike su u dopuni konkursne dokumentacije od 15.08.2017.

pitanje 7;

U pitanju je grebenasta. Ostale tehničke karakteristike su u dopuni konkursne dokumentacije od 15.08.2017.

pitanje 8;

pozicija “uklopni sat” je brisana iz tehničke specifikacije.

pitanje 9;

Tehničke karakteristike su u dopuni konkursne dokumentacije od 15.08.2017.

pitanje 10;

Tehničke karakteristike su sledeće; “metalni poklopac za ulični metalni stub FOS – L11-48-Z, Ø 48”.

pitanje 11;

U pitanju je zidni. Ostale tehničke karakteristike su u dopuni konkursne dokumentacije od 15.08.2017.

pitanje 12;

Tehničke karakteristike su u dopuni konkursne dokumentacije od 15.08.2017.

pitanje 13;

Traže se mašinski, sa glavom za ključ.

pitanje 14;

Dimenzije perforirane trake su 2 cm x 100 cm x 1 mm, veličina rupe Ø 6 mm.

pitanje 15;

Tehničke karakteristike su u dopuni konkursne dokumentacije od 15.08.2017.

pitanje 16;

Misli se na ugaonu zateznu stezaljku.

Izvršena je izmena i dopuna konkursne dokumentacije traženih tehničkih karakteristika u tabeli specifikacije na stranama 4 i 5, na pozicijama 15, 22, 23, 24, 25, 28, 33, 38, 40, 41 i 43.

Konkursna dokumentacija je izmenjena i dopunjena shodno uvaženim i opravdanim primedbama zainteresovanih strana i na taj način pojednostavljena za podnošenje ponuda potencijalnim ponuđačima.

Molimo sva zainteresovana lica i potencijalne ponuđače da preuzmu najnovije izmene konkursne dokumentacije zbog izmene pozicija i tehničkih opisa u tabeli tehničkih specifikacija, a u svrhu podnošenja ispravnih ponuda.

U Aleksincu, 16.08.2017